

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General De Gestión Técnica

959. INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EXPEDIENTE AT - 421/18, SOLICITADO POR CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia **AT- 421/18** con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).
DOMICILIO.: C/ COMANDANTE GARCÍA MORATO Nº 3. MELILLA.
FINALIDAD: CUBRIR NECESIDADES DE POTENCIA ACTUALES DEL SECTOR.
DENOMINACIÓN: PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DENOMINADO MIGUEL ZAZO SITO A MEDIACIÓN DE LA CALLE DEL MISMO NOMBRE Y NUEVAS REDES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 1

Denominación: "**MIGUEL ZAZO – SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS**"
Origen: C.T. "**MIGUEL ZAZO**".
Final: "**SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS**".
Término Municipal afectado: **MELILLA**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.**
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Longitud canalización - galería: **400 mts.**
Tensión de servicio: **10 KV.**
Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2.**
Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).**
Longitud conductor: **440 mts.**

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 2

Denominación: "**MIGUEL ZAZO – BANDERA DE MARRUECOS**"
Origen: C.T. "**MIGUEL ZAZO**".
Final: C.T. "**BANDERA DE MARRUECOS**".
Término Municipal afectado: **MELILLA**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.**
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Longitud canalización: **140 mts.**
Tensión de servicio: **10 KV.**
Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2.**
Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).**
Longitud conductor: **170 mts.**

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 3

Denominación: **“MIGUEL ZAZO – GENERAL AIZPURU”**
Origen: C.T. **“MIGUEL ZAZO”**.
Final: C.T. **“GENERAL AIZPURU”**.
Término Municipal afectado: **MELILLA**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.**
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Longitud canalización: **319 mts.**
Tensión de servicio: **10 KV.**
Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm².**
Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).**
Longitud conductor: **349 mts.**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: **“MIGUEL ZAZO”**.
Emplazamiento: **A mediación de la calle del mismo nombre.**
Tipo: **INTERIOR, en local adaptado a tal fin.**
Potencia nominal: **1 x 630 kVA.**
Relación de Transformación: **10.000 V. 400/230 V.**
Celdas: **modulares de corte en cámara de SF6 (24 kV/630 A).**

RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: **ZONA URBANA DE MELILLA.**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.**
Tensión de servicio: **400/230 V.**
Longitudes: **CIRCUITOS: 70 m., 77 m., 43 m., 54 m., según plano nº 5158-1.**
Conductor: **UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN DE 240 mm².**
Aislamiento: **POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 0,6/1 KV.**
PRESUPUESTO TOTAL: 154.506,04 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y formular al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Melilla, 16 de octubre de 2018,
El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente,
Juan Luis Villaseca Villanueva