CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General De Gestión Técnica

959. INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EXPEDIENTE AT - 421/18, SOLICITADO POR CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT- 421/18 con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO.: C/ COMANDANTE GARCÍA MORATO Nº 3. MELILLA.

FINALIDAD: CUBRIR NECESIDADES DE POTENCIA ACTUALES DEL SECTOR. **DENOMINACIÓN**: PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN,

DENOMINADO

MIGUEL ZAZO SITO A MEDIACIÓN DE LA CALLE DEL MISMO NOMBRE Y

NUEVAS REDES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 1

Denominación: "MIGUEL ZAZO - SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS"

Origen: C.T. "MIGUEL ZAZO".

Final: "SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS".

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Longitud canalización - galería: 400 mts.

Tensión de servicio: 10 KV.

Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2.**Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR)**.

Longitud conductor: 440 mts.

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 2

Denominación: "MIGUEL ZAZO - BANDERA DE MARRUECOS"

Origen: C.T. "MIGUEL ZAZO".

Final: C.T. "BANDERA DE MARRUECOS". Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt. Longitud canalización: 140 mts. Tensión de servicio: 10 KV.

Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2**. Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR)**.

Longitud conductor: 170 mts.