CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

14. INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EXPEDIENTE AT-429, SOLICITADO POR GASELEC.

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT- 429 con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO......: C/ COMANDANTE GARCÍA MORATO Nº 3. MELILLA.

FINALIDAD: CUBRIR NECESIDADES DE POTENCIA ACTUALES Y FUTURAS DEL

SECTOR.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DENOMINADO ANTONIO FALCÓN SITO AL PRINCIPIO DE LA CALLE DEL MISMO NOMBRE Y NUEVAS REDES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 1

Denominación: "ANTONIO FALCÓN - MIGUEL ZAZO"

Origen: C.T. "ANTONIO FALCÓN".

Final: "MIGUEL ZAZO".

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø. PROFUNDIDAD

MEDIA 1,40 mt.

Longitud aprox. canalización: 206 mts. (60 mts. existentes)

Tensión de servicio: 10 KV.

Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2, 12/20 kV.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).

Longitud conductor: 236 mts.

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - Nº 2

Denominación: "ANTONIO FALCÓN - TRIPULANTES PLUS ULTRA"

Origen: C.T. "ANTONIO FALCÓN".

Final: C.T. "TRIPULANTES PLUS ULTRA".

Término Municipal afectado: **MELILLA**

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø. PROFUNDIDAD

MEDIA 1,40 mt.

Longitud aprox. canalización: 230 mts. (60 mts. existentes).

Tensión de servicio: 10 KV.

Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm2, 12/20 kV.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).

Longitud conductor: 260 mts.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "ANTONIO FALCÓN".

Emplazamiento: Al principio de la calle del mismo nombre. Tipo: INTERIOR, en local

adaptado a tal fin.

BOLETÍN: BOME-B-2020-5719 ARTÍCULO: BOME-A-2020-14 PÁGINA: BOME-P-2020-20

CVE verificable en https://bomemelilla.es