

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

902. INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EXPEDIENTE AT-435, SOLICITADO POR GASELEC.

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-435, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: **Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC)**
DOMICILIO: **Calle Comandante Aviador García Morato nº 3. MELILLA.**
FINALIDAD: **ATENDER LA DEMANDA DE POTENCIA ACTUAL Y FUTURA EN EL SECTOR.**
DENOMINACIÓN: **PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA Y SU CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALTA TENSIÓN.**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: **"C.T. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA".**
Emplazamiento: **A MEDIACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL MILITAR.**
Tipo: **INTERIOR, en local adaptado a tal fin.**
Potencia total: **250 KVA.**
Relación de Transformación: **10.000 V. 400/230 V.**
Celdas: **CABINAS PREFABRICADAS DE CORTE EN CÁMARA DE EXAFLUORURO DE AZUFRE (SF₆)**

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

LÍNEA 1:

Denominación: **"JOSÉ CABANILLAS ROJAS - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA"**
Origen: C.T. **"JOSÉ CABANILLAS ROJAS".**
Final: C. T. **"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA".**
Término Municipal afectado: **MELILLA**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.**

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 m.

Tensión de servicio: **10 KV.**
Longitud canalización: **1160 m. (13 m. de nueva construcción)**
Longitud conductor: **1230 m.**
Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm².**
Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR), 12/20 KV.**

LÍNEA 2:

Denominación: **"ZOCO II – HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA"**
Origen: C.T. **"ZOCO II".**
Final: C. T. **"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA".**
Término Municipal afectado: **MELILLA**
Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø,**

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 m.

Tensión de servicio: **10 KV.**
Longitud canalización: **91 m.**