

Longitud conductor: **141 m.**

Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm².**

Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR) 12/20 KV.**

LÍNEA 3:

Denominación: **"CMTE. GARCÍA MORATO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA"**

Origen: C.T. **"CMTE. GARCÍA MORATO"**.

Final: C. T. **"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA"**.

Término Municipal afectado: **MELILLA**

Tipo: **SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.**

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 m.

Tensión de servicio: **10 KV.**

Longitud canalización: **381 m.**

Longitud conductor: **431 m.**

Conductor: **DOBLE CABLE EN ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm².**

Aislamiento: **ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR), 12/20 KV.**

PRESUPUESTO TOTAL: 226.722 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y formular al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Melilla 16 de septiembre de 2021,
El Secretario Técnico de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Juan Luis Villaseca Villanueva