

Tensión de servicio: **400/230 V.**

Longitudes: **CIRCUITOS: A, B, C , D, E, F, G, H, I según plano nº 5314.**

Conductor: **UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN DE 240 mm².**

Aislamiento: **POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 0,6/1 KV.**

PRESUPUESTO TOTAL: 318.503,26 euros.

Melilla 9 de agosto de 2022,
El Secretario Técnico de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Juan Luis Villaseca Villanueva